

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232)43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**отдел надзорной деятельности и профилактической работы Артемовского городского округа
692760 г. Артем ул. Кооперативная.2**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(42337) 4-26-50, Email: ond_artem@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 149 / 1 / 1 -№ п.п.

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Средняя общеобразовательная школа № 18» Артёмовского городского округа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора Артемовского городского округа по пожарному надзору № 149 от 04.05. 2016 г.,

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с

"24" мая 2016 г. с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 день/ 2 часа

проведена плановая проверка государственным инспектором Артемовского городского округа по пожарному надзору капитаном внутренней службы Овчаренко В.А.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

МБОУ СОШ № 18 расположенного по адресу г. Артём ул. Кирова, 138

совместно с директором МБОУ СОШ № 18 Гладун Гагиной Анатольевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещениях отсутствуют таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.	В складских, производственных, административных и общественных помещениях, руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. Правила противопожарного режима в РФ Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 6	01.08.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.